

令和5年度

北谷町行政懇談会答弁書

桃 原 区

令和5年度北谷町行政懇談会 質問及び答弁一覧

	行政区	質問項目	質問等要旨	答弁	担当課
1	桃原区	桃原公園バスケットリングの設置について (質問者：桃原区自治会)	桃原公園東側にバスケットリングの設置はどうなっていますでしょうか。	桃原公園東側へのバスケットリングの設置計画はございませんので、桃原公園西側に設置されていますバスケットリングのご利用をお願いします。	土木課
2	桃原区	桃原公園時計の設置について (質問者：桃原区自治会)	区民から桃原公園に時計の設置要望がありました。検討よろしくをお願いします。	時計設置の要望箇所、設置目的等を自治会へ確認したいと考えております。	土木課
3	桃原区	上勢桃原線について (質問者：桃原区自治会)	上勢桃原線について、ちやたんむらの方向から公民館向けにスピードを出して来る車が多く見られます。大きな事故になりかねないので減速出来る様に対策をお願いします。	減速を促すための路面整備や看板設置を検討いたします。	土木課
4	桃原区	ひまわり坂について (質問者：桃原区自治会)	ひまわり坂桃原公民館から北谷小学校へ向かう時、北谷小学校横の道から車が出て来てもスピードを落とさず行くので減速出来る様に対策をお願いします。	減速を促すための路面整備や看板設置を検討いたします。	土木課
5	桃原区	上勢桃原線の歩道について (質問者：桃原区自治会)	上勢桃原線、桃原公民館から北谷中学校向けに歩道がボコボコになっています。確認をお願いします。	確認しましたところ、桃原公園に面した歩道路面において、亀裂やがたつきが見られました。原因の調査及び対策の検討を行います。	土木課